


List technických údajů

Pro protipožární třmen

Objednací číslo: 6418198



Protipožární třmen pro upevnění zajišťovacích závitových tyčí na strop při uložení pomocí kabelových žebříků a kabelových žlabů, pro zachování funkčnosti podle normy DIN 4102 část 12 resp. ČSN 73 0895 a pro uložení kabelových žlabů nad požární stropy.



CE

St Ocel

FT žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	6418198
Označení 1	Protipožární třmen
Označení 2	pro zachování funkčnosti
Výrobce	OBO
Rozměr	105x50x54
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	20
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	42,4 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Pro protipožární třmen

Objednací číslo: 6418198



Rozměry



Technické údaje

Zachování funkčnosti	Ano
Nerezová ocel, mořená	Ne