

List technických údajů

Kabelový žebřík pro velká rozpětí WKLG 110 FS

Objednací číslo: 6311012



Kabelový žebřík pro velká rozpětí s děrovanou bočnicí o výšce 110 mm.
Upevnění kabelů a vedení pomocí třmenové příchytky typu 2056.
Podélné spojky typu WRVL 110 je nutné zvlášť objednat.
Magnetický útlum stínění bez víka 10 dB, s víkem 15 dB.



St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	6311012
Označení 1	Kabel. žebř. pro velká rozpětí
Označení 2	s děrováním bočnice
Výrobce	OBO
Rozměr	110x300x6000
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	6
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	583 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	14,5407 kg COe / 1 metr


List technických údajů

Kabelový žebřík pro velká rozpětí WKLG 110 FS

Objednací číslo: 6311012



Rozměry



Rozměr	110 x 300
Délka	6 000 mm
Šířka	300 mm
Výška	110 mm
Rozměr B	300 mm
Rozměr L	6 000 mm
Šířka výřezu, příčka	17,00

Technické údaje

Provedení příček	Profil děrovaný
Provedení bočnice	Profil (otevřený)
Zachování funkčnosti	Ne
Užitečný průřez	281 cm ²
Užitečný průřez	28100 mm ²
Nerezová ocel, mořená	Ne
Děrování bočnice	Ano
Provedení pro velká rozpětí	Ano
tloušťka bočnice	2 mm

List technických údajů


Kabelový žebřík pro velká rozpětí WKLG 110 FS

Objednací číslo: 6311012



Zatížení

Použitelné vzdálenosti podepření, min.	3 m
Použitelné vzdálenosti podepření, max.	7 m
Vzdálenost podpěr 3,0 m	2,5 kN/m
Vzdálenost podpěr 3,5 m	1,98 kN/m
Vzdálenost podpěr 4,0 m	1,6 kN/m
Vzdálenost podpěr 4,5 m	1,31 kN/m
Vzdálenost podpěr 5,0 m	1,1 kN/m
Vzdálenost podpěr 6,0 m	0,8 kN/m
Vzdálenost podpěr 7,0 m	0,4 kN/m



Zatěžovací diagram kabelového žebříku pro velká rozpětí typu WKLG 110

- 1 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem
 - 2 Rozpětí podpěr v m
 - 3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m
 - 4 Schéma zatížení při zkušební metodě
- Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm
- Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřeními